



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Акционерное Общество

**УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ
МИКРОРАЙОНОВ**

123056, Москва, ул. 2-я Брестская, дом 29А, тел./факс: (495) 374-80-02, e-mail: uez@uez.ru, web: www.uez.ru
ОКПО 33696844, ОГРН 1087746165330, ИНН 7704676937, КПП 771001001

13.12.2019 № 1973-ИИ - 4500/19

на № _____ от _____

Председателю правления ГСК
«Мотор»
Ю.С. Бакушину

Уважаемый Юрий Сергеевич!

В ответ на Ваше письмо от 22.11.2019г. № Исх.2019-11-22 по вопросу временного на период строительства блока «А» в блоке «Б» автотранспорта ГСК «Автолюбитель», ГСК «Мотор», ГСК Северное Измайлово», ГК «Спортивный-2» на объекте - Многофункциональный гаражный комплекс по адресу: г. Москва, 16-я Парковая ул., вл. 20-22, информирую Вас.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» запрещено на открытых стоянках, под навесами для хранения транспорта, в помещениях паркинга, гаража-стоянки размещать автотранспорт в количестве, превышающем предусмотренное проектными решениями для данного защищаемого объекта, нарушать план расстановки, в том числе уменьшая расстояния между автомобилями, Допускать загромождение ворот, проездов.

Кроме того, для каждого основного вида автостоянок, паркингов существуют отдельные требования – СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей (актуальная редакция СНиП21-02-99).

На представленной схеме минимальные размеры и зазоры безопасности не соблюдаются. Радиусы разворотов и поворотов не соответствуют нормативам.

Фактическая потребность в местах хранения значительно отличаются от плановой, что приведет к увеличению статических и динамических нагрузок на элементы несущих конструкций здания гаража-стоянки. Увеличение данных нагрузок не просчитывалось. Размета машино-мест по предлагаемой схеме не проводилась.

Уведомляем Вас, что существующий проект многофункционального гаражного комплекса выполнен в соответствии с нормативными документами, имеет расчет конструкций, размеров поперечного профиля и прошел негосударственную экспертизу, а также выдан для производства работ. Разметка размещения автотранспорта утверждена заключением БТИ.

В связи с вышеизложенным АО «УЭЗ» не согласовывает представленную Вами схему временного размещения автотранспорта в блоке «Б» на период строительства блока «А» гаража стоянки.

Заместитель генерального
директора по производству
Исп. Мокров .Ю.Д. тел. (985) 212-70-60


Т.В. Аралов