

от владельца
места 263
Гришков К.В.

Замечания

Являюсь владельцем машиноместа
263 Гришков Константин Витальевич.

Имею следующие замечания:

- течи с потолка;
- именно на моем 263 месте есть ямка, которая заполняется водой!;
- сливные желоба покрыты не выполняют свои функции по отводу воды, т.к. находятся выше уровня пола!!!
- до 20 марта включительно, именно место быть ледяные наледы и обледенелая колес высотой не менее 3-4 см!!!
- номер моего места (нарисованный краской на полу) практически смыт!
- теплоизоляция, идущая по потолку, во многих местах «распушилась» и отходит от мест обматывания.
- очень необходимо производить смету проездов и напольного покрытия!!!

С уважением Гришков Константин Витальевич.
(место 263) 31.03.21